



ОБОРОНЭНЕРГО

ФИЛИАЛ «СЕВЕРО-ЗАПАДНЫЙ»
РАЙОН ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СЕТЕЙ
«ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ - СЕВЕРНЫЙ»

д. Агалатово, д. 158,
Всеволожский район,
Ленинградская область, 188653
ИНН 7704726225, КПП 784143001
Тел.: +7(812)318-40-03
Тел: +7(813)705-80-10
E-mail: info@sz.oen.su
oboronenergo.su

26.08.23 № СЗФ/Р03/ 149

Об отключении электроэнергии
п.Осельки

Главе администрации
МО «Лесколовское сельское
поселение»
А.А.САЗОНОВУ

Копия: Генеральному директору
ООО «Лесколовская жилищная
организация»

Директору МОУ
«Осельковская основная
общеобразовательная школа»
З.Г.ЦАРЁВОЙ

Уважаемые Руководители!

29.08.23 в период времени с **10:00** на три часа, в связи с неотложными работами на ф.604-13, проводимыми персоналом ПАО «Россети Ленэнерго», будет временно отсутствовать электроснабжение от ВЛ-10 кВ ф.604-13 ТП-8351, ТП-8352, ТП-8350 в п. Осельки.

Напряжение на объект будет подаваться по факту завершения работ без предварительного уведомления. На указанный период производства работ энергоснабжаемый объект считать под напряжением.

Аварийная готовность - 2 часа.

Начальник ОДС
РЭС «Ленинградская область - Северный»

В.В. Романов

Исп. Романов В.В.
8 (921) 180-73-63



РОССЕТИ
ЛЕНЭНЕРГО

21.08.2023 № СЭС/046/5734

На №

от

Филиал Публичного акционерного общества
«Россети Ленэнерго»
«Северные электрические сети»
197730, г. Санкт-Петербург,
вн. тер. г. п. Белоостров, ш. Новое, д. 53 литера А
тел. (812) 494-33-35
e-mail: ses@lenenergo.ru
www.rosseti-lenenergo.ru
КПП 784343001, ОКТМО 40363000,
ИНН 7803002209, ОГРН 1027809170300

Уведомление об отключении Ф.604-13.

Главному инженеру филиала
«Северо-Западный»
АО «Оборонэнерго»
Дмитренко А.В.
info@sz.oen.su
ODS@sz.oen.su
Начальнику РЭС
«Ленинградская область-
Северный» филиала
«Северо-Западный »
АО «Оборонэнерго»
Ковальскому В.П.
ODS_LO_Sever@sz.oen.su

Уважаемый Артем Викторович!
Уважаемый Виталий Павлович!

Филиал ПАО «Россети Ленэнерго» «Северные электрические сети»
просит на ПС-35 кВ «Осельки» (ПС-604) отключить и заземлить Ф.604-13
29.08.2023 в 10.00 на три часа в связи с неотложными работами на ВЛ-10 кВ
Л ПС604-ТП-8352.

Главный инженер

И.В. Диденко