



01.02.2021 № СЭС/046/442
На № ВЭС/031/137 от 18/01/2021

О предоставлении информации

Филиал Публичного акционерного общества
«Россети Ленэнерго»
«Северные электрические сети»
197706, Санкт-Петербург,
г. Сестрорецк, ул. Коммунаров, 16
тел. (812) 437-17-57, факс: (812) 437-16-56
e-mail: sves@lenenergo.ru
www.lenenergo.ru
КПП 784343001, ОКТМО 40362000,
ИНН 7803002209, ОГРН 1027809170300

И.о. главы администрации
МО «Лесколдовское сельское
поселение»
Всеволожского МР ЛО

Сазонову А.А.

leskadmin@mail.ru

Электроснабжение населенного пункта Верхние Осельки осуществляется от подстанции 35/10 кВ «Осельки» (ПС-604) 1984 года постройки (принадлежит смежной сетевой организации АО «Оборонэнерго»). Ранее, до 2013 года, находилась по договору в эксплуатационном обслуживании в компании ПАО «Россети Ленэнерго».

В 2006 году из-за роста нагрузок и перегрузки силового трансформатора мощностью 2,5 МВА компанией ПАО «Россети Ленэнерго» была произведена замена данного трансформатора на трансформатор мощностью 4 МВА.

В 2013 году АО «Оборонэнерго» расторгает действие договора на эксплуатационное обслуживание с компанией ПАО «Россети Ленэнерго». При этом на ПС 35 кВ «Осельки» (ПС-604) остается силовой трансформатор Т-1 (4 МВА), установленный силами ПАО «Россети Ленэнерго» в 2006 году. Согласно подписанному АРБП № 2/13/12 от 23.12.2013 данный трансформатор находится в собственности ПАО «Россети Ленэнерго».

Начиная с 2015 года филиал ПАО «Россети Ленэнерго» «Выборгские электрические сети» неоднократно обращался в адрес АО «Оборонэнерго» с предложением по замене силового трансформатора Т-1 (4 МВА) на трансформатор большей мощности из-за перегрузки в осенне-зимний период (приложение к данному письму). Однако, компанией АО «Оборонэнерго» данные предложения были отклонены с обоснованием, что ПС 35 кВ «Осельки» (ПС-604) запланирована к реконструкции с увеличением трансформаторной мощности.

В целях исключения полного ограничения электроснабжения потребителей ПС 35 кВ «Осельки» (ПС-604) и в связи с перегрузкой силового трансформатора в период низких температур с 14.01.2021 по 18.01.2021

приняты вынужденные меры по переводу части нагрузки от данной ПС на питание от двух резервных источников снабжения электроэнергией мощностью по 0,4 МВА каждый.

Для решения сложившейся ситуации прошу Вас на заседании регионального Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения при правительстве Ленинградской области инициировать вопрос замены силового трансформатора Т-1 (4 МВА) на ПС 35 кВ «Осельки» (ПС-604).

Приложение: Письмо филиала ПАО «Россети Ленэнерго» «Выборгские электрические сети» от 06.11.2018 № ВЭС/031/7607 в АО «Оборонэнерго» о необходимости замены силового трансформатора в 1 экземпляре на 1 листе.

С уважением,
первый заместитель директора -
главный инженер



Р.Ф. Ахмедов

